

21.3.2025

Sisäilmatyöryhmän kokous

Aika	perjantai 21.3.2025 klo 10.00–11.59	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Arto Penttilä Elsi Mäkinen Nina Laakkonen Jaana Lallo Antti Lehmusvaara Anu Kiiski Kimmo Vättö Annika Huuhko Kirsi Kouvo Minna Vesterinen Riitta Lehti Marcella Suomalainen Pinja Purosalmi	työsuojeluvaltuutettu, koko henkilökunta, pj. 1. varavaltuutettu, muu henkilökunta työsuojelupäällikkö, rakentamisen projektipäällikkö työnantajan edustaja, palvelussuhdeasiantuntija työnantajan edustaja, rehtori, ky johtaja opettajien edustaja opettajien edustaja muun henkilökunnan edustaja, siht. kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö työterveyslääkäri, Pihlajalinna, poissa terveystarkastaja, Lappeenranta terveystarkastaja, Imatra opiskelijoiden terveydenh., Ekhva klo 10.00–11.30
Lisäksi kokoukseen kutsuttu	Linda Schlobohm Lasse Liljeqvist Tapani Moilanen	Havi Oy (asia 4, Piikatu 1), poissa Havi Oy (asia 4, Piikatu 1), poissa Ramboll (asia 4, Vennonmäentie) klo 10.29–11.25

Asiat**1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Arto Penttilä avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 27.11.2024

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Sisäilma-asiat

- Piikatu 1 (Kertakaari 5), tilojen käyttöönotto
 - o Tiedoksi Tutkimusraportti, rajattu sisäilmatutkimus 3.1.2025, RakLamit Oy ja Tutkimusraportti, rajattu sisäilmatutkimus, jatkotutkimus 10.2.2025, RakLamit Oy
- Työterveyteen on tullut kaksi ilmoitusta oireilusta.

21.3.2025

Luokkatilat ja neuvotteluhuone ovat olleet käyttökiellossa. Opettajien työtilat ovat parakissa pihalla olevassa väistötilassa. Pukuhuoneet ja hallitila ovat käytössä. Autoja ei säilytetä toistaiseksi hallissa.

Käytiin läpi vuokranantajan laatima selvitys tiloissa suoritetuista mittauksista ja toimenpiteistä.

Terveystarkastaja Marcella Suomalainen edellytti seuraavia lisätutkimuksia ennen kuin tilat voidaan ottaa käyttöön:

- Luokka 2: Styreenipitoisuus ei ihan normaali, vaikka toisella mittauskerralla jäi alle toimenpiderajan. Lisäselvitykset, mistä tämä voisi johtua ja uusintamittaus.
- Neuvotteluhuone ja käytävä: Tarkistetaan vielä, ettei ilmanvaihtojärjestelmässä ole pinnoittamattomia äänenvaimentimia tai pinnoittamattomia akustiikkalevyjä. Tarvittaessa korjaustyöt.
- Neuvotteluhuone: Cladosporium-löydöksen vuoksi lisätutkimukset kaapiston taustapuolelta.

Kirsi Kouvo on yhteydessä vuokranantajaan.

- Koulukatu 5

o Tiedoksi D-osan sisäilmatutkimusraportti 31.1.2025

Työterveyteen on tullut kaksi ilmoitusta oireilusta D-osassa. Henkilöt eivät työskentele tällä hetkellä näissä tiloissa.

Ilmanpuhdistimet ovat tällä hetkellä D-osan opettajanhuoneessa, akvaarioluokassa sekä kellarikerroksen käytävillä. Puhdistimiin on vaihdettu VOC-suodattimet. Luokat ovat pois käytöstä.

D-osan siivous on hankittu ulkopuoliselta toimijalta. Tilat siivotaan kaksi kertaa viikossa.

On suunniteltu, että työsalin kuitulähteet käsitellään kesällä pölynsuoja-aineella.

- Vennonmäentie 1, Ruokolahti, kuntoarvio / Tapani Moilanen

Tapani Moilanen Ramboll Oy:stä esitteli kiinteistön omistajan puolesta päivitetyn kuntoarvion metsäkoulusta. Raportin perusteella tehdään korjaussuunnitelma syysyksi. Korjaustyö toteutetaan mahdollisesti vuonna 2026.

Kirsi Kouvo on yhteydessä kiinteistön omistajaan, Ruokolahden kuntaan. Toukokuussa on sovittu palaveri.

Radon-mittaukset ovat menossa ja tämän mittauksen tulokset voivat vaikuttaa korjaussuunnitelmaan.

- Tietäjänkatu 5, Imatra

Työterveys on ilmoittanut kahdesta oireilijasta, jotka ovat olleet tiedossa aikaisemmin.

Ilmanvaihto on säädetty aamulla aikaisemmin täysteholle ja toimivuutta on selvitetty. Koulukadun purkutyöstä saattaa kulkeutua pölyä, joten suodattimet olisi hyvä tarkistaa.

21.3.2025

- Armilankatu 40

Opiskeluterveyteen on yksi henkilö ilmoittanut oireilusta kivipuolen tiloissa kellarikerroksessa sekä C-osan luokissa (2. kerroksen luokat ja 1. kerroksen luokka). Selvitetään asiaa.

Armilankadulla on teetetty IV-laitteiden tutkimus sekä savukokeet muutamassa tilassa. Raportissa on esitetty suositellut toimenpiteet ja korjaustyöt, joista osa on jo toteutettu. Raportti lähetetään sisäilmatyöryhmälle.

- Pohjolankatu 12

Porak uudisrakennuksessa on menossa radon-mittaukset.

- Pohjolankatu 10

Työterveyteen on tullut yksi ilmoitus oireilijasta.

Osassa tiloissa on suoritettu ilmanvaihtokanavien nuohous. Äänenvaimentimien mineraalivillaiset eristeet on poistettu. Rikkinäinen huippumuri on korjattu.

Tilan 024 sisäkatossa on vanhoja kosteusjälkiä, jotka on tutkittu ja todettu kuivaksi.

- Koulukatu 13, Lappeenranta, Hiusalan tilat

- o Tiedoksi Formaldehydi-ilmamittausraportti 29.1.2025, Sustera Oy

Radonmittaus on menossa.

5 Muut asiat

- Käyttöönottoilmoitukset

Tukkikatu 5 -vuokratilat on otettu käyttöön. Nina Laakkonen tekee käyttöönottoilmoituksen. Myös Tietäjänkatu 5 -tiloista tehdään käyttöönottoilmoitus.

- Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.5.2025 klo 9.00 / Teams.

Arto Penttilä
puheenjohtaja

Annika Huuhko
sihteeri