

23.1.2024

Sisäilmatyöryhmän kokous

Aika tiistai 23.1.2024 klo 14.00–15.02

Paikka Teams-kokous

Osallistujat	Arto Penttilä	työsuojeluvaltuutettu, koko henkilökunta, pj.
	Elsi Mäkinen	1. varavaltuutettu, muu henkilökunta
	Ulla Viskari-Lipponen	2. varavaltuutettu, opettajien edustaja , poissa
	Nina Laakkonen	työsuojelupäällikkö, rakentamisen projektipäällikkö
	Jaana Lallo	työnantajan edustaja, palvelussuhdeasiantuntija
	Antti Lehmusvaara	työnantajan edustaja, rehtori, ky johtaja
	Anu Kiiski	opettajien edustaja
	Kimmo Vättö	opettajien edustaja
	Annika Huuhko	muun henkilökunnan edustaja, siht.
	Kirsi Kouvo	kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö
	Jarmo Pirhonen	työterveyslääkäri, Mehiläinen
	Riitta Lehti	terveystarkastaja, Lappeenranta
	Hilma Ukkonen	terveystarkastaja, Lappeenranta , poissa
	Marcella Suomalainen	terveystarkastaja, Imatra
	Pinja Purosalmi	opiskelijoiden terveydenhuolto, Ekhva

Asiat

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Arto Penttilä avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 13.9.2023

Hyväksyttiin 13.9.2023 pöytäkirja.

4 Sisäilma-asiat

- Koulukatu 5

Työterveyteen on tullut yksi ilmoitus henkilöltä, joka on oireillut C-osassa.
Työterveys on antanut lausunnon ja suositellut siirtoa väistötilaan.

Opiskelijoilta ei ole tullut uusia oireilmoituksia.

Työsuojeluvaltuutetulle on tullut tieto oireilijasta D-osassa.

D-osan luokkiin ja opettajanhuoneeseen on viety ilmanpuhdistimet tammikuun alussa. Olosuhdeseurantalaitteet asennetaan D-osaan ja seurataan tilannetta.

Pinja Purosalmi poistui kokouksesta tässä vaiheessa.

23.1.2024

- Piikatu 1 (Kertakaari 5)

Ei uusia ilmoituksia.

Luokkatilojen ja opettajahuoneen tilanne on selvityksessä. Teoriaopetus on siirretty Tietäjänkadulle.

Olosuhdeseurantalaitteet ovat olleet Piikadun tiloissa joulukuussa.

- Vennonmäentie 1, Ruokolahti

Ei uusia ilmoituksia.

- Tietäjänkatu 5, Imatra

Opiskelijoiden terveydenhoitajalle on tullut kaksi oireilmoitusta. Seurataan tilannetta.

Työterveyteen ei ole tullut ilmoituksia.

- Armilankatu 40

Työsuojeluvaltuutettu esitti, että yksi oireita saanut henkilö on siirtynyt toiseen rakennukseen.

Armilankatu 40-kiinteistöön on tulossa kevään aikana terveellisuuden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus.

- Pohjolankatu 12

Raca-alalla oli työterveyshuollon työpaikkakäynti marraskuussa. Raportissa todetaan, että opetuskeittiöissä ja niiden yhteydessä olevissa teoriatiloissa työskentelevillä on havaittu sisäilmaoireilua. Havaittiin opetuskeittiön lattiassa halkeamia, kellarikerroksen seinässä halkeama ja naisten pukuhuoneen wc:ssä pistävää hajua.

Kirsi Kouvo kertoi, että opetuskeittiön lattian halkeamat on korjattu joululoman aikana. Wc:n pistävä hajun todettiin johtuvan tiivistevauriosta, joka korjattiin. Kellaritilojen sisäilmaa on pyritty parantamaan säätämällä ilmanvaihtoa.

Henkilökunta on siirtynyt uudisrakennuksen pukuhuonetiloihin.

Anu Kiiski kertoi, että uudisrakennuksen pukuhuoneissa on tullut hajua lattiakaivoista. Kirsi Kouvo vastasi, että osa lattiakaivoista on vaihdettu uuden tyyppisiin ongelman ratkaisemiseksi.

Lisäksi todettiin, että muutama henkilö oireilee uudisrakennuksessa, joka aiheutuu todennäköisesti uusista materiaaleista, joista saattaa tulla hajua.

Kiinteistössä on tehty syksyllä terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastus. Raportissa mainitaan, että uudisrakennuksessa ilmanvaihto tulee pitää käyttöajan teholla vähintään yhden vuoden. Kirsi Kouvo kertoi, että ilmanvaihto on täysteholla 24/7.

Tarkastusraportissa on lista korjattavia ja selvitettäviä asioita A-, B- ja C-osassa. Kirsi Kouvo kertoi, että toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu.

23.1.2024

C-osaan on tulossa ilmanvaihtokanavien puhdistus hiihtolomalla (vko 9).

Pinja Purosalmi palasi kokoukseen tässä vaiheessa.

- Pohjolankatu 10

Opiskelijoiden terveydenhoitajille on tullut kaksi ilmoitusta sisäilmaoireilusta. Toiselle henkilölle on tullut oireita tiloista 021 ja 024 elo-syyskuun vaihteessa. Opiskelijalle on pyritty löytämään sopivia opiskelutiloja toisesta rakennuksesta. Toiselle henkilölle oireet on tullut marraskuussa tiloista 207, 209, 205.

Työterveyteen ei ole tullut uusia ilmoituksia.

Rakennuksessa on tehty käytävätilojen alas lasketun katon puhdistus- ja kuitukorjaustöitä. Vuoden 2023 syys- ja joululomalla korjattiin kellarikerroksen alakatot ja 1. kerroksen pääoven tuulikaappi. Korjaukset jatkuvat hiihtolomaviikolla 2. kerroksessa ja loput alueet korjataan kesäloman aikana.

- Koulukatu 13, Lappeenranta, Hiusalan tilat

Ilmanvaihto toimii hiilidioksidiohjauksella. Nina Laakkonen järjestää formaldehydi- ja radonmittauksen hiusalan tiloihin.

5 Muut asiat

Seuraava kokous pidetään ti 30.4.2024 klo 10.00 Neuvotteluhuone Myllysaarella, Armilankatu 40, Lpr. Osallistua voi myös Teams:n välityksellä.

Arto Penttilä
puheenjohtaja

Annika Huuhko
sihteeri