

7.10.2025

Sisäilmatyöryhmän kokous

Aika tiistai 7.10.2025 klo 14.00–15.00

Paikka Teams

Osallistujat	Arto Penttilä	työsuojeluvaltuutettu, koko henkilökunta, poissa
	Elsi Mäkinen	1. varavaltuutettu, muu henkilökunta
	Olli Ruuskanen	2. varavaltuutettu, opettajat
	Nina Laakkonen	työsuojelupäällikkö, rakentamisen projektipäällikkö
	Jaana Lallo	työnantajan edustaja, palvelussuhdeasiantuntija
	Antti Lehmusvaara	työnantajan edustaja, rehtori, ky johtaja, pj.
	Anu Kiiski	opettajien edustaja, poissa
	Kimmo Vättö	opettajien edustaja
	Annika Huuhko	muun henkilökunnan edustaja, siht.
	Kirsi Kouvo	kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö
	Minna Vesterinen	työterveyslääkäri, Pihlajalinna
	Riitta Lehti	terveystarkastaja, Lappeenranta, poissa
	Marcella Suomalainen	ympäristöinsinööri, Imatra, Terveysvalvonta
	Pinja Purosalmi	opiskelijoiden terveydenh., Ekhva, klo 14.20-

Lisäksi kokoukseen kutsuttu

Pertti Vertanen
Ilkka Kiljunen
Sanna HämäläinenKerta Kiinteistöt Oy
Kerta Kiinteistöt Oy
Imatran kaupunki ympäristötoimi / Terveysvalvonta**Asiat****1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Antti Lehmusvaara avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 Sisäilma-asiat / Piikatu 1 (Kertakaari 5)

Työterveyslääkäri Minna Vesteriselle ei ole tullut uusia oireilmoituksia.
Työsuojelupäällikkö Nina Laakkoselle on kaksi henkilöä ilmoittanut oireista, jotka eivät ole aikaisemmin oireilleet.

Pertti Vertanen kertoi tutkimuksista ja toimenpiteistä, joita on tehty kiinteistössä viime vuosina. Rakennesuunnittelijan kanssa on selvitetty riskirakenteita tänä syksynä. Sovittiin, että toimenpiteistä toimitetaan kirjallinen raportti.

Kiinteistön omistajan edustajat pyysivät tarkempia tietoja sisäilmaoireista, jotta pystyttäisiin paremmin selvittämään, mitä tutkitaan ja mistä oireet voisivat johtua.

Marcella Suomalainen esitti, että tiloissa on tehtävä kokonaisvaltainen kuntotutkimus, rakenteelliset tutkimukset sekä korjaussuunnitelma. Tämä on edellytyksenä opetuksen jatkamiselle tiloissa. Sisäilmanäytteet ei yksinään riitä poissulkemaan rakenteissa olevaa mikrobivaurion mahdollisuutta.

7.10.2025

Vuonna 2018 on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jossa todettiin mikrobi- ja kosteusvaurioita. Tämän jälkeen tiloissa on tehty korjauksia, mutta korjausraportit ovat puutteellisia. Yksittäiset korjaustoimenpiteet eivät riitä, vaan kaikki sisäilman laatua heikentävät tekijät tulee poistaa.

Ilkka Kiljunen kertoi, että seuraavia toimenpiteitä selvitetään.

3 Muut asiat

Seuraava kokous pe 21.11.2025 klo 9.00 / Teams.

Antti Lehmusvaara
puheenjohtaja

Annika Huuhko
sihteeri