

11.9.2026

Sisäilmatyöryhmän kokous

Aika perjantai 11.9.2026 klo 8.30–9.39

Paikka Teams

Osallistujat	Marko Inkinen	työsuojeluvaltuutettu, koko hlökunta, pj
	Elsi Mäkinen	1. varavaltuutettu, muu henkilökunta
	Olli Ruuskanen	2. varavaltuutettu, opettajat
	Nina Laakkonen	työsuojelupäällikkö, rakentamisen projektipäällikkö
	Jaana Lallo	työnantajan edustaja, palvelussuhdeasiantuntija
	Antti Lehmusvaara	työnantajan edustaja, rehtori, ky johtaja
	Jenni Jyräs	opettajien edustaja
	Kimmo Vättö	opettajien edustaja
	Annika Huuhko	muun henkilökunnan edustaja, siht.
	Kirsi Kouvo	kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö
	Minna Vesterinen	työterveyslääkäri, Pihlajalinna, poissa
	Riitta Lehti	terveystarkastaja, Lappeenranta, poissa
	Marcella Suomalainen	ympäristöinsinööri, terveysvalvonta, Imatra, poissa
	Kaisa Riikonen	opisk. terveydenhuolto, Ekhva klo 8.30–9.02
	Irene Leskinen	terveysvalvonta, Imatra

Asiat

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

3 Edellisten kokouksen pöytäkirja 8.5.2026

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 8.5.2026.

4 Sisäilma-asiat, oireilmoitukset

- Piikatu 1, parakit, Imatra

Työterveyteen on tullut yksi oireilmoitus Piikadun parakeista.

Opettajien taukutilassa ja opiskelijoiden suihkutilassa tulvi viemärit 10.8.2026, minkä jälkeen tilat on siivottu perusteellisesti. Vuokranantaja on tarkastanut tilat eikä tarkastuksessa havaittu poikkeavaa. Käyttäjien mukaan tiloissa esiintyy edelleen hajuhaittaa ja oireilu jatkuu. Todettiin, että kastuneet parakit (2 kpl) olisi perusteltua vaihtaa. Kirsi Kouvo selvittää asiaa vuokranantajan kanssa.

11.9.2026

Varmistetaan jäteveden pumppaamon toimivuus lomien aikana, ettei vastaavaa tulvimista tapahtuisi enää uudelleen.

Kirsi Kouvo varmistaa, että opettajien huoneessa sijaitsevat ilmalämpöpumput on puhdistettu sovitun mukaisesti viikolla 36.

- Koulukatu 5, Imatra

Ei oireilmoituksia.

Koulukatu 5:ssä on ilmennyt voimakasta hajusteiden käyttöä, minkä vuoksi tiloihin on sijoitettu tuoksuttomuudesta muistuttavia julisteita.

Uudisrakennuksessa (A- ja B-osat) sekä C-osassa on tehty radonmittaukset. Sosiaalitulossa ja vaatevarastossa mitatut arvot ylittivät viitearvot. STUKin mukaan toimenpiteisiin ei ole tarvetta, koska kyseisissä tiloissa oleskellaan vain lyhytaikaisesti. Koska radonpitoisuudet olivat myös muissa tiloissa lievästi koholla, urakoitsija on asentanut tiloihin radonpuhaltimia.

Uudisrakennuksen ilmanvaihto pidetään täydellä teholla yhden vuoden ajan. B-osan vanhassa osassa (noppa) toteutetaan ilmanvaihtokanavien puhdistus syysloman aikana.

- Tietäjänkatu 5, Imatra

Työsuojeluvaltuutetulle on ilmoitettu yhdestä sisäilmaan liittyvästä oireilusta.

Syyskuun aikana rakennuksessa tehdään ilmanvaihdon paine-eromittaukset, ja tulosten valmistuttua henkilöstölle järjestetään infotilaisuus.

Tietäjänkadun henkilöstö on tuonut esiin huolensa prosessin hitaudesta ja toivonut parempaa tiedottamista sisäilma-asioissa.

Yhden luokkatilan seinäpinnasta on havaittu maalin irtoamista. Asiasta ilmoitetaan vuokranantajalle ja tilanne tarkastetaan.

Kaisa Riikonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa, klo 9.02.

- Vennonmäentie 1, Ruokolahti

Luokkatilassa, jossa radonmittaustulokset ylittivät viitearvon, on tehty tiivistyksiä. Toimenpiteisiin sisältyivät pystypilarin tiivistäminen uretaanivaahdolla, takaseinän höyrynsulkumuovin tiivistäminen Sitko-teipillä sekä lattian juuren avaaminen piikkaamalla, tarkka pölynpoisto ja lattia- ja seinärakenteen liittymäkohdan tiivistäminen Masa-tiivistysmassalla.

Radonmittaus uusittiin korjaustoimenpiteiden jälkeen ja mittaustulos alitti viitearvon.

Metsäkoululle suunnitellaan uusia tiloja uuteen sijaintiin. Asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä.

11.9.2026

- Armilankatu 40

Työterveyteen on tullut kaksi uutta oireilmoitusta tilasta B203, ja yksi ilmoitus tuvan keittiöstä. Lisäksi aiemmin ilmoitettu oireilmoitus koskee tilaa A104.

Luokkatilojen B221 ja B203 ilmanvaihtomäärät on tarkastettu ja niiden todettu olevan mitoitukseltaan asianmukaiset. B221 maksimihenkilömäärä on 43 henkilöä ja B203 maksimihenkilömäärä 26 henkilöä. Edellisen kerran ilmanvaihtokanavat on puhdistettu vuonna 2023.

Jenni Jyräs toi esiin havaintoja C-osan 2. kerroksen ilmanvaihdon epätasaisuudesta. Jossakin luokassa ilma koetaan viileäksi ja puhallus voimakkaaksi, kun taas jossakin luokassa ilma ei tunnu vaihtuvan. Asiaa selvitetään.

Marko Inkinen esitti, että luokkatiloihin hankittaisiin lämpömittareita. Lisäksi on toivottu ohjeistusta luokkatiloissa olevien jäähdytysjärjestelmien käyttöön, jotta henkilöstö voi tarvittaessa säätää niitä omatoimisesti (esim. B203).

Armilankadulla on havaittu myös hajusteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Asian ratkaisemiseksi suunnitellaan tiedotuskampanjaa ja tehostettua tiedottamista opiskelijoille. Samalla muistutetaan järjestyssääntöjen noudattamisesta.

- Pohjolankatu 12

Ei asioita.

- Pohjolankatu 10

Työterveyteen on ilmoittanut yksi henkilö oireilusta (luokka 223).

- Koulukatu 13, Lappeenranta, hiusalan tilat

Ei asioita.

- Tukkikatu 5, Lappeenranta, puualan tilat

Terveysturvallisuuden valvontasuunnitelman mukaisessa tarkastuksessa todettiin, että teoriaopetusta pidetään työsalitiloissa, jossa esiintyy pölyä ja melua.

Vuokratiloissa ei ole käytettävissä erillistä teoriaopetukseen soveltuvaa tilaa. Opetusta voidaan järjestää Sampon muissa kiinteistöissä. Asia on edelleen selvityksessä.

5 Muut asiat

- Henkilöstön oireilmoitukset

Työterveyslääkäri pyysi muistuttamaan, että sisäilmaoireita kokevien työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan nimettyyn työterveyshoitajaansa. Työterveyshoitaja arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen, joka ohjaa heidät tarvittaessa työterveyslääkärille.

11.9.2026

- Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään pe 20.11.2026 klo 8.30 / Teams.

Päätettiin, että varataan kaikki vuoden 2027 kokoukset jo alkuvuodesta. Pidetään kokouksia 4 kertaa vuodessa.

Marko Inkinen
puheenjohtaja

Annika Huuhko
sihteeri